

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

N°47913069

(ISO CEI EN 17050)

CISA S.p.A.

Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilita' che i chiudiporta serie **Professional Plus 2**, i cui modelli:

1.C1511.03.x.xx, 1.C1611.03.x.xx, 1.C1611.05.x.xx

Oggetti di questa dichiarazione, sono stati testati con successo in conformità dei requisiti dello standard:

EN1154:1996/A1:2002:/AC:2006

REQUIREMENTS EN1154:1996/A1:2002:/AC:2006	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
C1511.03.x.xx	3	8	2-4	0^	1	3
C1611.03.x.xx	4*	8	2-4**	0^	1	3
C1611.05.x.xx	4	8	2-6***	0^	1	3

*grado 3 quando in configurazione di parallel arm application;

**3-4 quando in configurazione di parallel arm application;

***3-5 quando in configurazione di parallel arm application;

^non adatto all'uso su porte tagliafuoco poiché la versione è con blocco in apertura;

4.2: Categoria d'uso

4.3: Durabilità

4.4: Forza di chiusura

4.5: Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo

4.6: Sicurezza

4.7: Resistenza alla corrosione

Faenza, 10 Ottobre 2023
CISA Legale Rappresentante
Maurizio Marguccio